



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.002225.09.22 от 05.09.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Штукатурки акриловые полимерные защитно-отделочные торговой марки "ACRILS": "Короед", "Шуба", "Рельеф", "Мистраль", "Фактурная", "Мозаика". Область применения: Для устройства декоративно-защитного финишного слоя в составе фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями (СФТК), применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений типов А-Б-В. Изготовлена в соответствии с документами: СТО 10404477-002-2013 "Штукатурки полимерные защитно-отделочные "ACRILS" Технические условия", Рецептура.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Кроно-Бел", адрес: 308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, г.п. поселок Северный, пгт Северный, ул. Березовая, зд. 6Б (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Кроно-Бел", адрес: 308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, г.п. поселок Северный, пгт Северный, ул. Березовая, зд. 6Б, офис 1 (Российская Федерация). ОГРН: 1133123002033

СООТВЕТСТВУЕТ

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 6,11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 02233 от 31.08.2022 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.22.11942 от 17.08.2022 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.22.04999 от 30.06.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002707.08.22 от 24.08.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

М. П.

Андреева Е.Е.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(Ф. И. О.)

№0435248



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002707.08.22 Дата 24. 08. 2022 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 22/02.12.002121-2 от 12.07.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 12.07.2022 по 24.08.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Е. Л. Скворцовой, образование высшее по специальности гигиена, санитария, эпидемиология. Удостоверение о повышении квалификации №770400403709, регистрационный №01950 от 31.03.2021г.

Заказчик: ООО "Кроно-Бел" (ИНН:3123316916, ОГРН:1133123002033)
Адрес: 308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, г.п. поселок Северный, пгт Северный, ул. Березовая, зд. 6Б, офис 1 (Россия)

Объект экспертизы: Штукатурки акриловые полимерные защитно-отделочные торговой марки "ACRILS": "Короед", "Шуба", "Рельеф", "Мистраль", "Фактурная", "Мозаика"

Сведения об изготовителе: ООО "Кроно-Бел"
Адрес: 308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, г.п. поселок Северный, пгт Северный, ул. Березовая, зд. 6Б (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: СТО 10404477-002-2013 "Штукатурки полимерные защитно-отделочные "ACRILS" Технические условия", Рецепттура

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протоколы исследований, СТО 10404477-002-2013 "Штукатурки полимерные защитно-отделочные "ACRILS" Технические условия", Рецепттура, Маркировка, Копии регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: стирол-акриловая дисперсия, вода, микрокальцит (карбонат кальция), добавки (диспергатор, пеногаситель, коалесцент, консервант, загуститель), песок кварцевый, двуокись титана, мраморная крошка

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.22.11942 от 17.08.2022 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21НМ62) №38.22.04999 от 30.06.2022 г.

016420

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл (высохшее покрытие)	1	Не более 2
Перечень контролируемых показателей:		
Формальдегид, мг/м ³ , не более	<0,001	0,01
Стирол, мг/м ³ , не более	<0,001	0,002
Метилметакрилат, мг/м ³ , не более	<0,001	0,01
Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов в исследованном образце продукции составляет (Бк/кг):	37± 5	не более 370
и соответствует 1 классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.		

Область применения: Для устройства декоративно-защитного финишного слоя в составе фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями (СФТК), применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений типов А-Б-В

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке и применении соблюдение требований инструкции по применению, СП 2.6.1.2612-10 (п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10(п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09(п.5.3.4). Применение СИЗ.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукции, номер партии, дата изготовления, условия и сроки хранения, меры защиты, нанесение предупредительных надписей и маркировочных знаков опасности, состав продукта, способ утилизации

Заключение: Продукция: Штукатурки акриловые полимерные защитно-отделочные торговой марки "ACRILS": "Короед", "Шуба", "Рельеф", "Мистраль", "Фактурная", "Мозаика" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, Разд.6, 11)
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии и
санитарно-эпидемиологических экспертиз
непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

Е.Л. Скворцова

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;

тел.: 8 (495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ**

Москва, 115682, Ореховый бульвар, д. 26 корп. 2,

тел. (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97, e-mail: info@sen-uao.ru; сайт: www.sen-uao.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21NM62



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,

Руководитель испытательного лабораторного центра

27.07.2022

Л. С. Смирнова

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 38.22.04999 от 27 июля 2022 г.

1. Код образца (пробы): 11.22.4999 16

2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 04/02-22 от 10.01.2022
Заявление(заявка) № 22/14.16.020876-6 от 15.06.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Кроно-Бел»

4. Юридический адрес: 308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, Г.П. поселок Северный, ПГТ Северный, ул. Березовая, ЗД. 6Б, офис 1.

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Штукатурка акриловая полимерная защитно-отделочная торговой марки «ACRILS»: «Мистраль»

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Кроно-Бел»
308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, Г.П. поселок Северный, ПГТ Северный, ул. Березовая, ЗД. 6Б
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО «Кроно-Бел», 308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, Г.П. поселок Северный, ПГТ Северный, ул. Березовая, ЗД. 6Б

8. Время и дата отбора: 10.05.2022 12:00

Ф.И.О., должность: образец доставлен заявителем,

Доставлен в ИЛЦ: 16.06.2022 11:00

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Колориметр фотометрический КФК-2	8612186	С-МА/10-06-2022/164141874 от 10.06.2022	09.06.2023

2	Хроматограф газовый портативный ФГХ-1	437	С-ТТ/24-09-2021/97344159 от 24.09.2021	23.09.2022
---	---------------------------------------	-----	--	------------

10. Условия проведения испытаний: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

12. Место осуществления деятельности: 115682, Россия, г. Москва, б-р Ореховый, дом 26, корп. 2

13. Дополнительные сведения: - при подготовке протокола использованы данные исследований ООО «Трансконсалтинг», 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 55, к. 5, помещ. 1, ком. 20. Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP». ИЛ «LIGHT GROUP», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11. Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21AI63. Протокол испытаний № 79/Л/3-2207/22 от 22.07.2022.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.06.2022 11:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4999 - 483 дата начала испытаний 16.06.2022 11:30 дата окончания исследований 29.06.2022 15:20					
1	Запах	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 16.06.2022 11:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4999 - 483 дата начала испытаний 16.06.2022 11:30 дата окончания исследований 29.06.2022 15:20					
1	Акрилонитрил*	мг/м3	менее 0,01	не более 0,03	МУК 4.1.1044а-01
2	Дибутилфталат*	мг/м3	менее 0,005	не более 0,10	МУК 4.1.3168-14
3	Диоктилфталат*	мг/м3	менее 0,005	не более 0,02	МУК 4.1.3168-14
4	Метилметакрилат	мг/м3	не обнаружено (менее 0,001)	не более 0,01	МВИ № 64-04
5	Метиловый спирт	мг/м3	менее 0,08	не более 0,50	МУК 4.1.3170-14
6	Стирол (этинилбензол)	мг/м3	не обнаружено (менее 0,001)	не более 0,002	МВИ № 65-04
7	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001	не более 0,01	РД 52.04.823-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пронин И. В., врач отдела организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

конец протокола № 38.22.04999 от 27 июля 2022 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, Российская Федерация 129626,
тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,

Руководитель испытательного лабораторного центра

С.Г. Сафонкина

Зав. ОМСиМКЛ В.Н. Чапыгина
Приказ от 11.01.2019 №2

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**
№ 77.22.11942 от 17 августа 2022 г.

1. Код образца (пробы): 17.22.11942 33

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 22/02.12.002121-2 от 12.07.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Кроно-Бел»

4. Юридический адрес: 308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, Г.П. поселок Северный, ПГТ Северный, ул.Березовая, 3Д. 6Б, офис 1

Фактический адрес: 308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, Г.П. поселок Северный, ПГТ Северный, ул.Березовая, 3Д. 6Б

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Штукатурки акриловые полимерные защитно-отделочные торговой марки "ACRILS": "Короед" ГОСТ Р 55818

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Кроно-Бел»

Юридический адрес: 308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, Г.П. поселок Северный, ПГТ Северный, ул.Березовая, 3Д. 6Б, офис 1

Фактический адрес: 308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, Г.П. поселок Северный, ПГТ Северный, ул.Березовая, 3Д. 6Б

страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО «Кроно-Бел», 308519, Белгородская область, м. р-н Белгородский, Г.П. поселок Северный, ПГТ Северный, ул.Березовая, 3Д. 6Б

8. Время и дата отбора: 12.06.2022 10:00

Ф.И.О., должность: Сырко О.В., руководитель органа по сертификации ООО НИЦ "Строительных технологий и материалов"

Доставлен в ИЛЦ: 10.08.2022 10:25

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Комплекс спектрометрический для измерений активности альфа-, бета- и гамма- излучающих нуклидов Прогресс	0293-Б-Г	СП № С-ТТ/11-05-2022/155379159 от 11.05.2022	10.05.2023

10. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям руководства по эксплуатации СИ

Протокол № 77.22.11942 распечатан 17.08.2022

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:

ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)",

СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.08.2022 15:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11942 - 767 дата начала испытаний 15.08.2022 12:05 дата окончания исследований 17.08.2022 12:26					
1	Калий-40	Бк/кг	40±21	не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Радий-226	Бк/кг	21,5±3,5	не нормируется	ГОСТ 30108-94
3	Торий-232	Бк/кг	8,9±1,9	не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	37±5	не более 370	ГОСТ 30108-94
заведующий отделением радиологических лабораторных испытаний отдела радиационной гигиены Ямудер В. Ф.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пыльцова Е. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 77.22.11942 от 17 августа 2022 г.